

**Работы по эксплуатации и текущему ремонту общего имущества МКД по ул. Нахимова
д. 7 корп. 2 лит. А, выполненные в 2017 году**

Объект ремонта мест общего пользования	Подразделение / работы	Период выполнения работ	Выполнение работ
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Включение и проверка работы системы центрального отопления	1 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Регулировка системы центрального отопления	1 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр	1 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Профилактический осмотр (Осмотр этажных щитов, ГРЩ, ОРУ. Измерение токов нагрузки.)	1 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №5)	Отдел механика Ремонт двери (Изготовление и установка запорной арматуры для фиксации дверей)	1 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №5)	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Замена ламп	1 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №3)	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Ремонт светильника (Замена дросселя.)	1 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №3)	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Подключения оборудования (Монтаж и подключение этажного эл. щита (интернет стояк 3-й подъ. 8-й этаж))	1 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №5)	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ	1 квартал	выполнено

Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр	1 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №5)	Отдел ремонтно-строительных работ	1 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №1)	Отдел механика Ремонт домофона	1 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр	1 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр	1 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Профилактический осмотр (Осмотр этажных щитов,ГРЩ,ОРУ.Измерение токов нагрузки.)	1 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №2)	Отдел механика Ремонт замка (Крепление магнитной части электрозамка) Ремонт доводчика	1 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №1)	Отдел механика Ремонт домофона (Замена предохранителя блока питания электрозамка)	1 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №3)	Отдел механика Демонтаж оборудования (Разборка и вынос бетонного основания лифтовой лебедки)	1 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №5)	Отдел механика Демонтаж оборудования (Разборка и вынос бетонного основания лифтовой лебедки)	1 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр	1 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Профилактический осмотр (Осмотр этажных щитов,ГРЩ.Измерение токов нагрузки.)	1 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №3)	Отдел механика Ремонт домофона (механическая блокировка магнитной части замка)	1 квартал	выполнено

Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр	1 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Замена ламп (Замена дросселя.)	1 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Замена ламп	1 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Установка информационных стендов, табличек, указателей	1 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр	2 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Замена ламп (Замена ламп, чистка контактных соединений)	2 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Профилактический осмотр (Осмотр ГРЩ, щитов этажн.,осмотр осв-я л/к, чердака, тест диф. защиты)	2 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (Теплоцентр №5)	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Регулировка системы центрального отопления	2 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №3)	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Замена ламп	2 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр	2 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Мелкий малярный ремонт (Ремонт стен 1 этажа подъездов №№1 и 4.) Замена замка (Замена неисправных замков чердачных дверей.)	2 квартал	выполнено

Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр	2 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр	2 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №2)	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Текущий ремонт (Восстановление эл.питания ПЗУ.)	2 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр (Осмотр этажных щитов, ГРЩ. Измерение токов нагрузки.)	2 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №2)	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Текущий ремонт (Ремонт освещения подвала, замена кабеля.)	2 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Окраска дверей Частичный ремонт фасада (Устранение следов граффити)	2 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (кровля)	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	2 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №1)	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Столярные работы по обеспечению мытья окон	2 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №4)	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Столярные работы по обеспечению мытья окон	2 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №2)	Отдел механика Замена доводчика	2 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №2)	Отдел механика Ремонт домофона (Замена кнопок уличной панели домофона)	2 квартал	выполнено

Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр	2 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр (Осмотр эл.проводки автоматов, рабочего освещ, аварийного осв., Тестиров. УЗО.)	2 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №2)	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Техническое обслуживание (Ремонт светильника, замена дросселя, замена ламп.)	2 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Включение и проверка работы системы ГВС (по телефонограмме)	2 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №2)	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Техническое обслуживание (Замена пакетных выключателей.)	2 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Промывка системы центрального отопления гидропневматическим способом Техническое обслуживание	2 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр	2 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Прочистка мусоропровода от засора Доставка цветочной рассады ВЫВОЗ МУСОРА (Крупно габаритного, разборка мебели б/у)	2 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Подготовка здания к отопительному сезону Техническое обслуживание	2 квартал	выполнено

Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Окраска стен (покраска стен от графити) Ремонт цоколя здания (укрепление облич. плитки)	2 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел механика Ремонт доводчика (Парадная №1,Парадная № 4)	2 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр (Осмотр: этажных щитов,ГРЩ,Тест УЗО,распред.коробок,освещения,эл.п роводки)	3 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр	3 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №3)	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Текущий ремонт (Замена пакетных выключателей)	3 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр	3 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр	3 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №3)	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Ремонт электрической проводки	3 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр (Осмотр ГРЩ,эл.щитов,светильников.Замеры токов.)	3 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №5)	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Ремонт участка трубы	3 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №2)	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Текущий ремонт (Замена провода.)	3 квартал	выполнено

Нахимова д. 7 (подъезд №3)	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Текущий ремонт (Замена ламп.)	3 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр	3 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №3)	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Техническое обслуживание (Ремонт эл.щита.)	3 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр (Осмотр: этажных щитов, ГРЩ, Тест УЗО, распредел.коробок, освещения, эл.проводки)	3 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр	3 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр	3 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Замена ламп (Ремонт светильника, замена дросселя.)	3 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Выявление причины отсутствия света	3 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №3)	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Текущий ремонт (Ремонт эл.щитов, подтягивание контактов в автоматах.)	3 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Текущий ремонт (Замеры сопротивления изоляции в подвале.)	3 квартал	выполнено

Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно- строительных работ Текущий ремонт (Замеры сопротивления изоляции на чердаке.)	3 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно- строительных работ Замена ламп (Замена ламп в подвале.)	3 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно- строительных работ Регулировка системы центрального отопления	3 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно- строительных работ Скашивание травы	3 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно- строительных работ Скашивание травы	3 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №1)	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно- строительных работ Замена замка	4 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №2)	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно- строительных работ Замена замка	4 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №3)	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно- строительных работ Замена замка	4 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно- строительных работ Технический осмотр	4 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №4)	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно- строительных работ Замена замка	4 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №5)	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно- строительных работ Замена замка	4 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно- строительных работ Технический осмотр	4 квартал	выполнено

Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно- строительных работ Технический осмотр	4 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (Теплоцентр №5)	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно- строительных работ Отключение систем теплоснабжения	4 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (Теплоцентр №5)	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно- строительных работ Включение и проверка работы системы центрального отопления	4 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №2)	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно- строительных работ Замена ламп	4 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно- строительных работ Малярные работы после ремонта коммуникаций (Восстановление штуцеров забора проб воздуха из подвала - пр-е №248 от 17.07.17)	4 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (Теплоцентр №5)	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно- строительных работ Замена ламп (Замена ламп в теплоцентре, на чердаке 5-й подъезд.)	4 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №2)	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно- строительных работ Техническое обслуживание (Замена ламп в эл.арматуре, чистка контактных соединений цоколя патрона)	4 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (кровля)	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно- строительных работ Изготовление и установка элементов кровельной системы Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит") (Демонтаж отслоений плитки и штукатурки на кровле.)	4 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (Теплоцентр №1)	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно- строительных работ Закрытие прямого трубопровода	4 квартал	выполнено

Нахимова д. 7 (Теплоцентр №1)	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Включение и проверка работы системы центрального отопления	4 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №5)	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Регулировка системы центрального отопления	4 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел ремонтно-строительных работ Общестроительные работы (Замена обшивки лестничных клеток № 2,4,5 на противопожарную)	4 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Ремонт чердачных лазов	4 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Ремонт механизмов (Регулировка замков и доводчиков)	4 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр	4 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Ремонт чердачных лазов	4 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №1)	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Ремонт ступенек	4 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр (Осмотр: этажных щитов, ГРЩ, Тест УЗО, распредел. коробок, освещения, эл. проводки)	4 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Замена ламп	4 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №3)	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Текущий ремонт (Ремонт стояка освещения 3-го подъезда)	4 квартал	выполнено

Нахимова д. 7 (подъезд №4)	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Замена ламп	4 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №4)	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Электротехнические работы (Замена пакетных выключателей.)	4 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Ремонт механизмов (ремонт контейнеров для сбора отходов)	4 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр	4 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №3)	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Уборка территории (Вывоз отработавшего лифтового оборудования)	4 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр кровли, чердака, подвала, лестниц, дверей, окон)	4 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Ремонт двери (Регулировка дверей и доводчиков.)	4 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №3)	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Техническое обслуживание (Замена эл. дросселя.)	4 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр сантехнического оборудования, системы ц/о, ГВС и ХВС, проверка приборов учета, регулировка отопления	4 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Замена ламп	4 квартал	выполнено

Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Установка доводчика (Установка доводчиков на тамбурные двери подъездов)	4 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (Теплоцентр №5)	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Выявление причины отсутствия центрального отопления	4 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Профилактический осмотр в действующих электроустановках	4 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Включение автомата	4 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №5)	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Электротехнические работы	4 квартал	выполнено
Нахимова д. 7 (подъезд №1)	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Регулировка дверных доводчиков (Регулировка доводчиков, смазка петель.)	4 квартал	выполнено
Нахимова ул, д.7 корп. 2	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Включение автомата	4 квартал	выполнено